

Information angående Kanalskolan

Som vi tidigare informerat om har Kanalskolan vid olika tillfällen haft problem med innemiljön i form av obehaglig lukt. Laxå kommunfastigheter AB har låtit genomföra en kontroll av byggnaden. Den slutgiltiga rapporten har nu kommit. Den visar inte på ytterligare fukt- eller mögelskador.

Kontroller och prover har gjorts på golv, väggar, tak och utvändigt. Fukt har hittats under golvmattor. Luktproblem finns i vissa rum. Risk att vindslukt kommer ner vid vissa väderlekar. Dräneringsledning saknas vid gamla delen.

Det är inte lämpligt att bedriva verksamhet i lokalerna i det skick de är i idag. Företrädare för Laxå kommun, verksamhetschef, rektor och ansvariga politiker har därför fattat beslut att ingen verksamhet ska bedrivas på Kanalskolan kommande läsår. All verksamhet, förskoleklass, fritidshem och skola, förläggs till C-huset på Centralskolan som i dagsläget är tomma. Arbetet med iordningställande av dessa lokaler påbörjas snarast. Om ytterligare utrymme för någon av Kanalskolans verksamhet behövs så löses det med friliggade moduler. Inga beslut är ännu fattade om vad som ska ske med Kanalskolan i framtiden.

Huvudskyddsombud och skyddsombud på Kanalskolan har delgetts informationen.

Vid frågor kontakta i första hand
rektor, tel 0584-473 283 eller Sören Skårsjö 070-326 47 02

Ann-Marie Andersson
rektor

Margaretha Zetterlund
verksamhetschef

Sören Skårsjö
VD Laxå kommunfastigheter AB

Klasse Vilgren
Barn- och utbildningsnämndens ordförande

Information till personal och föräldrar på Centralskolan angående Kanalskolan

Kanalskolan har vid olika tillfällen haft problem med inomhusmiljön i form av obehaglig lukt. Laxå kommunfastigheter AB har låtit genomföra en kontroll av byggnaden. Den slutgiltiga rapporten har nu kommit.

Kontroller och prover har gjorts på golv, väggar, tak och utvändigt. Fukt har hittats under golvmattor. Luktproblem finns i vissa rum. Risk att vindslukt kommer ner vid vissa väderlekar. Dräneringsledning saknas vid gamla delen.

Det är inte lämpligt att bedriva verksamhet i lokalerna i det skick de är i idag. Företrädare för Laxå kommun, verksamhetschef, rektor och ansvariga politiker, har därför fattat beslut att ingen verksamhet ska bedrivas på Kanalskolan kommande läsår. All verksamhet, förskoleklass, fritidshem och skola, förläggs till C-huset på Centralskolan som i dagsläget är tomma. Arbetet med iordningställande av dessa lokaler påbörjas snarast. Om ytterligare utrymme för någon av Kanalskolans verksamhet behövs så löses det med friliggande moduler.

Inga beslut är ännu fattade om vad som ska ske med Kanalskolan i framtiden.

Huvudskyddsombud och skyddsombud på Kanalskolan har delgetts informationen.

Vid frågor kontakta i första hand
rektor, tel 0584-473 320 eller Sören Skårsjö 070-326 47 02

Lena Karlsson
rektor

Margaretha Zetterlund
verksamhetschef

Sören Skårsjö
VD Laxå kommunfastigheter AB

Klasse Vilgren
Barn- och utbildningsnämndens ordförande