

## **Information till föräldrar med barn på Kanalskolan**

Kanalskolan har vid olika tillfällen haft problem med innemiljön i form av obehaglig lukt.

Enstaka personer har även uppgett att de fått huvudvärk när de vistats i vissa utrymmen. Åtgärder har vidtagits i dessa utrymmen genom bl.a. torkning av golvplatta och byte av golvbeläggning.

Laxå kommunfastigheter AB har låtit genomföra en kontroll av byggnaden. Kontroller har gjorts på golv, väggar, tak och utvändigt. Fukt har hittats under golvmattor. Luktproblem finns i vissa rum. Risk att vindslukt kommer ner vid vissa väderlekar. Dräneringsledning saknas vid gamla delen.

Rapporten ger förslag på miljöförbättrande åtgärder. Laxå kommunfastigheter AB avvaktar beslut om eventuella åtgärder tills den slutgiltiga rapporten kommer med svar på de prover som tagits redovisas. Den kommer inom 2 veckor och då återkommer vi med mer information i ärendet.

Huvudskyddsombud och skyddsombud på Kanalskolan har delgetts rapporten.

Vid frågor kontakta i första hand  
rektor, tel 0584-473 283 eller Sören Skårsjö 070-326 47 02

Ann-Marie Andersson  
rektor

Margaretha Zetterlund  
verksamhetschef

Sören Skårsjö  
VD Laxå kommunfastigheter AB

Klasse Vilgren  
Barn- och utbildningsnämndens ordförande